

Ақтөбе қаласының ТЖБ
бастығының міндетін уақытша
атқарушы Азаматтық қорғау
подполковнигі Д.Имангазинге

02 115 05 24

Хабарлама

Ұйғарып көрсетілген №82 10.04.2024 күні берілген
ұйғарымдағы бұзушылықтар толық орындалғанын хабарлаймыз.

Мектеп директоры



Ж.Т.Жанайдаров

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ» МЕМОРЕТТІК АӨКЕМЕСІ	
Кіріс №	656
перекіт.	« 03 » 05 2024

г.Актобе

Место составления

26.04.2024 г.

Время 15:32

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка**, № 82 от 10.04.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗГАЛИЙҰЛЫ - Начальник

АРЗЫМБЕТОВ АСЛАН НУРЛАНОВИЧ - Начальник ОЧС района Алматы

АЖИГУЛОВ ДАНИЯР АМАНЖОЛОВИЧ - Инженер

КАМИДУЛЛИН БАКДАУЛЕТ САЛАМАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям района Алматы Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Каргалинская казахская средняя школа им. М. Арынова, АКТЮБИНСКАЯ, АКТОБЕ, Каргалы, Н.Байганина (УЛИЦА), 2А.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 25.04.2024 - 26.04.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

При проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Каргалинская казахская средняя школа им. М. Арынова

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На всех этажах школы отсутствуют планы эвакуации на случай возникновения пожара (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 12);;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	На ПКП Гранит 24 зоны 4,8,10,13 в отключенном состоянии. (Не взяты под охрану) (Приказ МЧС РК «Об утверждении	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	Правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 6));	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В подвалах школы допущено хранение горючих материалов (парты, коробки, и др.) (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, подпункт 1, пункт 24));	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	На двери запасного выхода в районе кабинета 111 отсутствует запор для открывания изнутри (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 34));	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	На 4-м этаже объемный световой знак пожарной безопасности «Шығу-Выход» в не рабочем состоянии. Отсутствует световая индикация. (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 35).;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	В кабинетах и помещениях на ответвительных коробках отсутствуют защитные крышки: №108, №113 (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 82));	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«26» 01 2021 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.